

Manuale Operativo – protocollo MODBUS Versione Firmware : 3300

DAT 3018

DESCRIZIONE PRELIMINARE

Tutti i dati condivisi da un modulo comunicante con protocollo Modbus vengono mappati in tabelle, dove ad ogni dato viene associato un determinato indirizzo.

Ogni dato può essere di due tipi:

- "REGISTRO", costituito da 2 byte (word di 16 bit), può essere associato a ingressi o uscite analogiche, variabili, set-point, ecc...

- "COIL", costituito da 1 bit singolo, può essere associato a ingressi digitali (contatti), uscite digitali (relè) oppure a stati logici (allarmi, abilitazioni, ecc...).

Un registro può anche contenere l'immagine (specchio) di più coils, ad esempio i 16 ingressi digitali di un dispositivo possono essere letti o scritti come bit, quindi singolarmente, indirizzando il coil relativo ad ogni ingresso, oppure possono essere letti o scritti come un'unica porta indirizzando il registro associato, dove ogni bit corrisponde ad un coil.

Nel protocollo Modbus, i registri ed i coil si suddividono nei seguenti banchi di indirizzi:

0xxxx e 1xxxx = Coils (bit)

3xxxx e 4xxxx = Registri (word)

TABELLA REGISTRI

| Registro | Descrizione | Accesso | E ² P |
|----------|----------------------------|---------|------------------|
| 40001 | Test | R/W | |
| 40002 | Versione Firmware | R | |
| 40003 | | R | |
| 40004 | Nome Apparato | R/W | * |
| 40005 | | R/W | * |
| 40006 | Comunicazione | R/W | * |
| 40007 | Indirizzo | R/W | * |
| 40008 | Ritardo RX/TX | R/W | * |
| 40009 | Watchdog Timer | R/W | * |
| 40010 | Coils | R/W | |
| 40011 | Tipo Ingressi | R/W | * |
| 40012 | Abilitazione Canali | R/W | |
| 40013 | Offset CJC | R/W | * |
| 40014 | Misura CJC | R | |
| 40015 | Ingresso # 0 | R | |
| 40016 | Ingresso # 1 | R | |
| 40017 | Ingresso # 2 | R | |
| 40018 | Ingresso # 3 | R | |
| 40019 | Ingresso # 4 | R | |
| 40020 | Ingresso # 5 | R | |
| 40021 | Ingresso # 6 | R | |
| 40022 | Ingresso # 7 | R | |
| 40023 | Valore sincr. ingresso # 0 | R | |
| 40024 | Valore sincr. ingresso # 1 | R | |
| 40025 | Valore sincr. ingresso # 2 | R | |
| 40026 | Valore sincr. ingresso # 3 | R | |
| 40027 | Valore sincr. ingresso # 4 | R | |
| 40028 | Valore sincr. ingresso # 5 | R | |
| 40029 | Valore sincr. ingresso # 6 | R | |
| 40030 | Valore sincr. ingresso # 7 | R | |

TABELLA COILS

| Coil | Descrizione | Accesso | E ² P |
|-------|-----------------------|---------|------------------|
| 00001 | Open Detect #0 | R | |
| 00002 | Open Detect #1 | R | |
| 00003 | Open Detect #2 | R | |
| 00004 | Open Detect #3 | R | |
| 00005 | Open Detect #4 | R | |
| 00006 | Open Detect #5 | R | |
| 00007 | Open Detect #6 | R | |
| 00008 | Open Detect #7 | R | |
| 00009 | Abilitazione Watchdog | R/W | |
| 00010 | Evento Watchdog | R/W | |
| 00011 | Evento PowerUp | R/W | |

FUNZIONI MODBUS SUPPORTATE

| Funzione | Descrizione |
|----------|---|
| 01 | Lettura Coils multipli (banco 0xxxx) |
| 02 | Lettura Coils multipli (banco 1xxxx) |
| 03 | Lettura Registri multipli (banco 4xxxx) |
| 04 | Lettura Registri multipli (banco 3xxxx) |
| 05 | Scrittura Coil singolo |
| 06 | Scrittura Registro singolo |
| 15 | Scrittura Coils multipli |
| 16 | Scrittura Registri multipli |
| 08 | Diagnostica |

NOTE:

Per i moduli della serie DAT3000, il banco 0xxxx è lo specchio del banco 1xxxx, come il banco 3xxxx è lo specchio del banco 4xxxx, quindi ad esempio il primo registro può essere indirizzato indifferentemente come 30001 (con la funzione 04) o 40001 (con la funzione 03)

NOTE:

I registri marcati con ' * ' nella colonna ' E²P ' vengono salvati in EPROM ogni volta che vengono scritti, per essere ricaricati automaticamente ad ogni accensione del dispositivo.

DESCRIZIONE REGISTRI

40001 : TEST

Questo registro viene utilizzato per eseguire le seguenti funzioni:

- Calibrazione degli ingressi analogici (vedi descrizione nella sezione "Procedure")
- Campionamento Sincronizzato (vedi descrizione nella sezione "Procedure")

40002 / 40003 : VERSIONE FIRMWARE

Campo di 2 registri di sola lettura, che contiene l'identificativo firmware dato dal costruttore.

- Default del costruttore: 3300 (hex)

40004 / 40005 : NOME APPARATO

Campo di 2 registri (4 byte o 4 caratteri ASCII) a disposizione dell'utente, può contenere il nome dell'apparato o una sigla che ne identifica la funzione all'interno dell'impianto. Ciascuno dei 4 byte può contenere qualsiasi valore da 0 a 255, quindi anche caratteri ASCII.


Il valore di default di questo campo contiene l'identificativo del modulo in caratteri ASCII.

- Default del costruttore: "3018" (ASCII).

40006 : COMUNICAZIONE

Impostare i bit di questo registro secondo la tabella seguente, per settare il baud-rate, il numero di bit, il tipo di parità e il tipo di protocollo.

- Default del costruttore: 38400 bps, modo RTU



NOTE:

- Il numero di bit è ignorato, in quanto in modalità ASCII è fisso a 7 ed in modalità RTU è fisso a 8.
- In modalità RTU la parità è ignorata (parità NONE)

40007 : INDIRIZZO

Contiene l'indirizzo di rete del modulo; sono permessi gli indirizzi da 1 a 255.

Ogni modulo connesso alla stessa rete deve avere un indirizzo univoco.

L'indirizzo 255 è utilizzato per le funzioni broadcast (es. campionamento sincronizzato)

- Default del costruttore: 01

40008 : RITARDO RX/TX

Indica il valore del tempo di ritardo tra la ricezione di un comando e la trasmissione della risposta, espresso in millisecondi.

- Default del costruttore: 01(1 ms.)

40009 : WATCHDOG TIMER

Contiene il valore del timer WatchDog, espresso in step di 0,5 secondi. Se il WatchDog è abilitato e il modulo non riceve comandi per un tempo pari al valore contenuto in questo registro, scatta l'allarme WatchDog (vedi descrizione nella sezione "Procedure").

- Default del costruttore: 10 (5 sec.)

40010 : COILS

Questo registro contiene lo specchio della tabella dei Coils: ogni bit del registro corrisponde ad un coil, secondo la tabella sotto riportata. E' possibile utilizzare questo registro per leggere o scrivere contemporaneamente tutti i coils senza dover implementare le funzioni specifiche di scrittura/lettura dei coils (01-02-15). Durante la scrittura, i coils di sola lettura vengono mascherati.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| Coil | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | - | - | - | - | - | 11 | 10 | 09 |

40011 : IMPOSTAZIONE TIPO INGRESSI

Contiene la programmazione del tipo di sensore collegato agli ingressi. Tutti i canali hanno la stessa programmazione

Il codice relativo al tipo di ingresso è indicato nella tabella a fianco:

- Default del costruttore: 0F (Tc K)

| Valore | Tipo |
|--------|-----------|
| 01h | ± 50 mV |
| 02h | ± 100 mV |
| 03h | ± 250 mV |
| 04h | ± 1000 mV |
| 0Eh | Tc J |
| 0Fh | Tc K |
| 10h | Tc T |
| 11h | Tc E |
| 12h | Tc R |
| 13h | Tc S |
| 14h | Tc B |
| 15h | Tc N |

40012 : ABILITAZIONE CANALI

E' consigliabile disabilitare i canali non utilizzati. Scrivere il relativo bit in questo registro per abilitare (1) o disabilitare (0) il canale.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Bit | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04 | 03 | 02 | 01 | 00 |
| Channel | - | - | - | - | - | - | - | - | #7 | #6 | #5 | #4 | #3 | #2 | #1 | #0 |

40013 : OFFSET CJC

Valore di taratura dell'offset della misura del giunto freddo per le termocoppie. Il valore è espresso in centesimi di grado, con segno.

40014 : MISURA CJC

Indica la temperatura misurata sul giunto freddo delle termocoppie (temperatura del morsetto). Il valore è espresso in decimi di grado.

40015 : VALORE INGRESSO # 0

40016 : VALORE INGRESSO # 1

40017 : VALORE INGRESSO # 2

40018 : VALORE INGRESSO # 3

40019 : VALORE INGRESSO # 4

40020 : VALORE INGRESSO # 5

40021 : VALORE INGRESSO # 6

40022 : VALORE INGRESSO # 7

| Tipo | Decimali |
|-------------|----------|
| ± 50 mV | 2 |
| ± 100 mV | 2 |
| ± 250 mV | 2 |
| ± 1000 mV | 1 |
| Termocoppie | 1 |

Questi registri restituiscono la misura di ogni canale, convertita in unità ingegneristiche: i valori sono espressi in tensione (per gli ingressi in mV o °C per gli ingressi in termocoppia). Il formato è un numero intero di 16 bit con segno; il numero di decimali dipende dal tipo di ingresso, secondo la seguente tabella:

40023 : VALORE SINCRONISMO INGRESSO # 0

40024 : VALORE SINCRONISMO INGRESSO # 1

40025 : VALORE SINCRONISMO INGRESSO # 2

40026 : VALORE SINCRONISMO INGRESSO # 3

40027 : VALORE SINCRONISMO INGRESSO # 4

40028 : VALORE SINCRONISMO INGRESSO # 5

40029 : VALORE SINCRONISMO INGRESSO # 6

40030 : VALORE SINCRONISMO INGRESSO # 7

Quando il modulo riceve il comando di Sincronismo (vedi descrizione nella sezione "Procedure"), i valori attuali degli ingressi presenti nei registri 40015+40022 vengono salvati in questi registri, canale per canale, per poter essere rilette in un secondo tempo.

DESCRIZIONE COILS

00001 - 00008 : OPEN DETECT

Quando il sensore collegato ad un canale si trova in condizione di break (per la rottura del sensore, per il cavo scollegato o per la sovra-temperatura), il coil corrispondente al canale viene impostato a 1.

00009 : ABILITAZIONE ALLARME WATCHDOG

Abilita l'allarme di WatchDog. Se l'allarme è abilitato e il modulo non riceve comandi per un tempo superiore a quello specificato nel registro 40009, scatta l'allarme di WatchDog (vedi descrizione nella sezione "Procedure").

0 = Watchdog disabilitato

1 = Watchdog abilitato

00010 : EVENTO ALLARME WATCHDOG

Indica lo stato dell'allarme WatchDog. Se l'allarme è abilitato e il modulo non riceve comandi per un tempo superiore a quello specificato nel registro 40009, questo coil viene forzato a 1. Per annullare l'allarme settare questo coil a 0. Se il coil viene forzato a 1 tramite un comando dall'host, sarà simulato un evento watchdog e verrà generata una condizione di allarme.

0 = Condizione normale

1 = Condizione di allarme

00011 : EVENTO POWER-UP

Questo coil viene forzato a 1 ad ogni accensione, indicando che il modulo è stato spento oppure resettato. Scrivendo il coil a 0 e monitorando il suo stato, è possibile sapere se è avvenuto un reset del modulo.

0 = il modulo non si è resettato

1 = reset avvenuto

PROCEDURE

UTILIZZO DELLA FUNZIONE "INIT"

Se non si conosce l'esatta configurazione di un modulo, può risultare impossibile stabilire una comunicazione con esso. La funzione "INIT" consente di avviare a questo problema:

- Collegare alla rete RS485 solamente il dispositivo da programmare.
- Spegnerne il dispositivo.
- Connettere il morsetto INIT (D) al morsetto GND (C).
- Accendere il dispositivo.
- Controllare che il LED verde "PWR" posto sul fronte del modulo sia acceso.

In caso contrario, controllare i collegamenti dell'alimentazione (morsetti I e J) e della rete RS485 (morsetti A e B).

Se l'alimentazione è corretta ed il led rimane spento, potrebbe essere necessario invertire il collegamento della rete RS485.

- Impostare la porta di comunicazione con i seguenti valori
 baud-rate = 9600 bps
 parità = None
 n° bit = 8
 bit di stop = 1
- Il modulo risponde all'indirizzo 01 con protocollo RTU.
- Leggere o programmare le impostazioni desiderate nei registri:
 40006 : "Comunicazione" per l'impostazione del baud-rate
 40007 : "Indirizzo" per impostare l'indirizzo di rete del modulo
- Spegnerne il dispositivo.
- Scollegare il morsetto INIT dal morsetto GND.
- Accendere il dispositivo.
- Impostare la porta di comunicazione con il baud-rate programmato nel registro 40006.
- Il modulo risponde con l'indirizzo programmato nel registro 40007.

NOTA: La programmazione di default dei moduli in fase di produzione è la seguente:

- Indirizzo : 01
- Baud-rate : 38400 bps
- Protocollo : RTU

WATCHDOG

I moduli della serie DAT3000 sono provvisti del timer Watchdog il quale, se abilitato, fa scattare un allarme ogni volta che la comunicazione tra il modulo ed il master rimane inattiva per un tempo superiore a quello configurato. In condizione di allarme, i valori delle uscite vengono automaticamente convertiti nei valori indicati nel relativo registro "safe value", lo stato cioè nel quale devono essere impostate le uscite, e quindi gli attuatori, per evitare danni al sistema in caso di pericolo. Inoltre come ulteriore segnalazione, durante lo stato di allarme il led posto sul fronte del modulo inizia a lampeggiare e viene impostato a 1 il coil "Evento Watchdog".

Per uscire dalla condizione di allarme, resettare il coil "Evento Watchdog": il led smette di lampeggiare ed è possibile comandare le uscite.

E' presente anche un timer Watchdog hardware che sorveglia il funzionamento della CPU interna e si attiva quando la CPU si blocca per qualsiasi motivo, e non resetta il Watchdog entro il tempo prefissato, esso interviene e resetta la CPU, facendone ripartire il programma. Dopo il reset della scheda, le uscite assumeranno il loro valore iniziale ("PowerUp value"), il quale potrebbe non essere identico al valore delle uscite prima del reset. Per questo l'utente, dopo che il modulo si è resettato, deve rimandare il comando di impostazione delle porte di uscita.

SINCRONISMO

La funzione di Sincronismo è costituita da un comando di Broadcast inviato a tutti i moduli della rete DAT3000. Quando i moduli ricevono il comando di Sincronismo, tutti gli ingressi vengono salvati negli appositi registri, per poter essere riletti in un secondo tempo. E' così possibile leggere il valore a cui si trovavano di tutti gli ingressi nell'istante in cui è stato inviato il comando di Sincronismo.

Per inviare il comando di sincronismo, scrivere il valore 10 nel registro "Test" (40001), all'indirizzo di rete '255'.

NOTA: I valori di sincronismo non vengono salvati in eeprom, quindi all'accensione del modulo, il valore presente nei registri di sincronismo viene resettato.

CALIBRAZIONE

La procedura di calibrazione viene eseguita in fase di collaudo su tutti i moduli. A volte può comunque risultare opportuno ricalibrare il modulo secondo le esigenze dell'utente. Occorre tener presente che per calibrare correttamente i segnali analogici è necessario utilizzare strumenti di precisione ed eseguire correttamente tutti i passaggi necessari, in quanto ogni errore va a discapito della precisione e del buon funzionamento dell'apparato.

NOTA: Tutti i canali si basano sulla taratura effettuata sul canale #0.

NOTA: Per la taratura delle termocoppie, impostare il simulatore con compensazione giunto freddo esterno

Per ricalibrare l'apparato, seguire la seguente procedura:

- 1 - Accendere il dispositivo in condizione di INIT
- 2 - Collegare un calibratore ai morsetti relativi all'ingresso #0.
- 3 - Impostare il tipo di ingresso da calibrare
- 4 - Impostare sul calibratore il valore minimo del segnale di ingresso 0°C oppure 0 mV.
- 5 - Scrivere nel registro "Test" (40001) il valore 20.
- 6 - Impostare sul calibratore il valore di fondo scala del segnale di ingresso (fare riferimento alla tabella Tipi di Ingresso su data-sheet).
- 7 - Scrivere nel registro "Test" (40001) il valore 30.
- 8 - Ripetere i punti da 2 a 7 per ogni tipo di ingresso da calibrare.