

Manuale Utente – Protocollo CANopen DAT 7015

Modulo CANopen Slave 4 Ingressi Tensione e Corrente

DESCRIZIONE PROFILO DISPOSITIVO

- File EDS :

DAT7015.eds

- Application layer:

CiA DS 301 Versione 4.02


- Profilo Dispositivo:

CiA DS 401 Versione 3.0.0

- PDO di trasmissione (TPDO) supportati :1

- PDO di ricezione (RPDO) supportati : 0

CONFIGURAZIONE DIP-SWITCH



DIZIONARIO OGGETTI - “OBJECT DICTIONARY” (OD)

Il Dizionario Oggetti “Object Dictionary” è la parte del profilo del dispositivo nel quale sono raggruppati gli oggetti che hanno influenza sul comportamento del dispositivo (oggetti applicazione, oggetti di comunicazione ed oggetti di stato). La struttura del Dizionario Oggetti è predefinita come da Draft Standard CiA301. Struttura della tabella del Dizionario Oggetti presente in questo documento.

Indice	N° Sub-indice	Nome	Descrizione	Tipo Oggetto	Valore Predefinito	Accesso
--------	---------------	------	-------------	--------------	--------------------	---------

Indice: numero di 16 bit espresso in formato esadecimale (Hex) usato per indirizzare l'oggetto all'interno dell' OD;

Sub-indice: numero di 8 bit espresso in formato esadecimale (Hex) usato per indirizzare ed identificare la sotto-parte di un oggetto complesso;

Nome: Definisce il nome dell'oggetto all'interno dell' OD;

Descrizione: Stringa di testo che descrive la funzione dell'oggetto;

Tipo Oggetto: Indica il tipo di formato del dato contenuto nell'oggetto (Unsigned 32, Boolean, etc..).

Valore predefinito: Indica il valore predefinito per ogni oggetto.

Accesso: Indica il tipo di accesso definito per ogni oggetto:

RO - “Read Only”: indica che l'oggetto può essere solo letto;

RW - “Read / Write”: indica che l'oggetto può essere letto e scritto;

---: indica che l'oggetto è un oggetto complesso indirizzato tramite Sub-indici.

Il trasferimento dei dati in tempo reale viene eseguito attraverso i "Process Data Object" o PDO. Il PDO è trasmesso da un Producer ad uno o più Customer; la capacità di dati di un PDO è inclusa tra 1 ed 8 byte.

Sono previsti due tipi di PDO: il primo è usato per la trasmissione dei dati verso la rete CAN (TPDO) mentre il secondo è utilizzato per la ricezione dei dati dalla rete CAN (RPDO).

I PDO sono definiti dai parametri di comunicazione e mappatura. I parametri di comunicazione definiscono il modo in cui viene trasmesso il PDO; i parametri di mappatura definiscono il contenuto del PDO.

Il tipo del dato e la mappatura di un oggetto (ad esempio misure analogiche di ingresso) contenuto all'interno di un PDO sono definiti da una struttura di default specificata nel Dizionario Oggetti (OD).

I parametri di comunicazione sono composti da:

- COB-ID;
- Tipo di trasmissione (Transmission type) ;
- tempo di Inhibit (Inhibit time) ;
- Event timer.

COB-ID.

Il COB-ID (Connection Object Identifier) contiene il numero identificativo univoco di comunicazione di un oggetto all'interno di un messaggio CAN e dei bit di configurazione aggiuntivi. Per i PDO sono previsti i seguenti valori di COB-ID a 32 bit .

TPDO1: NODO ID + 0x00000180;

TPDO2: NODO ID + 0x00000280;

TPDO3: NODO ID + 0x00000380;

TPDO4: NODO ID + 0x00000480;

RPDO1: NODO ID + 0x00000200;

RPDO2: NODO ID + 0x00000300;

RPDO3: NODO ID + 0x00000400;

RPDO4: NODO ID + 0x00000500.

Il NODO ID è l'indirizzo del modulo all'interno della rete CAN. La gamma di valori per questo parametro è compresa tra 0x01 (decimale 1) e 0x7F (decimale 127).

Se il valore del primo byte è 8 il PDO non è usato; se è 0, il PDO è usato.

Tipo di trasmissione (Transmission Type).

Per la trasmissione di un PDO è possibile utilizzare i seguenti modi di trasmissione:

- Trasmissione Sincrona;
- Trasmissione Asincrona.

Il valore del parametro del Tipo di Trasmissione definisce come viene eseguita la trasmissione di un PDO.

TPDO:

Valore **0**.

Il TPDO è sincro aciclico; viene trasmesso al variare di uno o più parametri dopo la ricezione di un oggetto di SYNC.

Valore **1-240**.

Il TPDO è sincro ciclico. La sincronizzazione della trasmissione avviene tramite l'oggetto di SYNC.

Il TPDO viene trasmesso nella finestra di tempo "Synchronous Window Length" (oggetto 0x1007) ogni n oggetti di SYNC generati . Il valore n è il valore del tipo di trasmissione e definisce ogni quanti oggetti di SYNC deve essere trasmesso il TPDO.

NOTA: il parametro di tempo Communication Cycle Period (oggetto 0x1006) indica il tempo, espresso in μs , che intercorre tra due SYNC e deve avere lo stesso valore oppure un valore più grande del valore dell'oggetto Synchronous Window Length.

Valore **255**.


Il TPDO è asincro e viene trasmesso in funzione del parametro "Event timer" oppure a seguito della variazione di un evento specifico del profilo del dispositivo.

Tempo di Inhibit (Inhibit Time).

Indica una finestra di tempo all'interno della quale il PDO non viene trasmesso. Il PDO viene trasmesso solo quando è trascorso il tempo indicato.

Event Timer.

La trasmissione del PDO viene eseguita su una base temporale fissa.



TRASMISSIONE DEL TPDO SU INTERRUPT.

I segnali analogici vengono processati e trasferiti all'oggetto 6401h. I dati vengono poi inviati al TPDO in funzione dei parametri di mappatura impostati nell'oggetto 1A01h.

I parametri di comunicazione del TPDO sono definiti nell'oggetto 1801h.

Contemporaneamente la misura analogica viene confrontata con i valori contenuti negli oggetti 6424h (upper limit / limite alto), 6425h (lower limit / limite basso) e 6426h (delta).

Il sistema esegue l'operazione booleana XOR tra l'oggetto 6424h (true se la misura di ingresso è maggiore o uguale al valore contenuto all'interno dell'oggetto) e l'oggetto 6425h (true se la misura di ingresso è minore del valore contenuto all'interno dell'oggetto) e successivamente esegue l'operazione booleana AND tra il risultato della XOR e l'oggetto 6426h (true se la misura di ingresso sale sopra o scende sotto il valore di delta rispetto all'ultimo valore comunicato).

Se il risultato della operazione AND è true, la trasmissione del TPDO viene eseguita solo se l'oggetto 6423h è stato abilitato (valore = 255).

IMPOSTAZIONE STATO OPERATIVO ALL'ACCENSIONE DEL DISPOSITIVO

Per impostare lo stato operativo in cui il dispositivo dovrà porsi all'accensione (Operational o Pre-Operational) eseguire la procedura seguente.

Impostazione stato "Operational".

Scrivere il valore decimale 0 (0x00) nell'oggetto 1F80h (NMT startup).

Eseguire il comando "Save all parameters" come descritto nell'oggetto 1010h.

Eseguire il comando "Restore all parameters" come descritto nell'oggetto 1011h.

Spegnere e riaccendere il dispositivo.

A seguito di questa operazione il dispositivo partirà sempre in Operational.

Impostazione stato "Pre-Operational".

Scrivere il valore decimale 4 (0x04) nell'oggetto 1F80h (NMT startup).

Eseguire il comando "Save all parameters" come descritto nell'oggetto 1010h.

Eseguire il comando "Restore all parameters" come descritto nell'oggetto 1011h.

Spegnere e riaccendere il dispositivo.

A seguito di questa operazione il dispositivo partirà sempre in Pre-Operational.

Il dispositivo viene fornito di default in "Operational".

DAT7015: DIZIONARIO OGGETTI (OD)

Indice	N° Sub-indice	Nome	Descrizione	Tipo Oggetto	Valore predefinito	Accesso
0x1000	0	Device Type	Identifica il tipo di dispositivo (ingresso analogico) ed il Profilo (CiA 401)	Unsigned 32	0x00040191	RO
0x1001	0	Error register	Registro usato per monitorare eventuali errori interni	Unsigned 8	0x00	RO
0x1002	0	Manufacturer status register	Registro di stato	Unsigned 32	0x00000000	RO
0x1003	2	Predefined error field	Contiene la lista degli errori recenti	Array	-----	----
	Sub Indice 0	Number of errors	Contiene la lista degli errori occorsi	Unsigned 8	0x00	RW
	Sub Indice 1	Standard error field 1	Memorizza gli errori recenti	Unsigned 32	0x00000000	RO
0x1005	0	SYNC COB-ID	Definisce il COB-ID dell' Oggetto di Sincronismo utilizzato	Unsigned 32	0x00000080	RW
0x1008	0	Manufacturer device name	Contiene il nome del dispositivo	Visible String	"DAT 7015"	RO
0x1009	0	Manufacturer hardware Version	Indica la versione di hardware del dispositivo	Visible String	"1.00"	RO
0x100A	0	Manufacturer software Version	Indica la versione firmware del dispositivo	Visible String	"2.10"	RO
0x1010	2	Store parameters	Esegue la memorizzazione dei parametri	Array	-----	----
	Sub Indice 0	Max sub-index number	Contiene il numero di sub indici supportati	Unsigned 8	0x01	RO
	Sub Indice 1	Save all parameters	Salva tutti I parametri	Unsigned 32	0x00000000	RW
	Scrivere il valore 65766173 Hex, 1702257011 Decimale (ASCII "save") nel sub-indice per salvare I dati.					
0x1011	2	Restore default	Ricarica I parametri memorizzati	Array	-----	----
	Sub Indice 0	Max sub-index number	Contiene il numero di sub indici supportati	Unsigned 8	0x01	RO
	Sub Indice 1	Restore all parameters	Ricarica tutti I parametri	Unsigned 32	0x00000000	RW
	Scrivere il valore 64616F6C Hex, 1684107116 Decimale (ASCII "load") nel sub-indice per ricaricare I dati. Tipo di reset causato dal restore dei default: -restore del sub indice 1 : Reset nodo					

Indice	N° Sub-indice	Nome	Descrizione	Tipo Oggetto	Valore predefinito	Accesso
0x1014	0	COB-ID Emergency Object (EMCY)	Definisce il COB-ID dell'oggetto Emergency	Unsigned 32	Nodo ID + 0x80	RW
0x1015	0	Inhibit time (EMCY)	Definisce il tempo di inhibit per Emergency Object (multipli di 100 µs)	Unsigned 32	0x00000000	RW
0x1016	2	Consumer heartbeat time	Definisce il tempo di heartbeat (multipli di 1 ms)	Array	-----	----
	Sub Indice 0	Max sub-index number	Contiene il numero di sub indici supportati	Unsigned 8	0x01	RO
	Sub Indice 1	Consumer heartbeat time	Tempo di Heartbeat	Unsigned 32	0x00000000	RW
0x1017	0	Producer heartbeat time	Definisce il tempo di heartbeat (multipli di 1 ms)	Unsigned 16	0x00000000	RW
0x1018	5	Identity	Contiene informazioni generali riguardo il dispositivo	Record	-----	----
	Sub Indice 0	Max sub-index number	Contiene il numero di sub indici supportati	Unsigned 8	0x04	RO
	Sub Indice 1	Vendor ID	Datexel s.r.l. Codice univoco	Unsigned 32	0x000003CD	RO
	Sub Indice 2	Product code	Codice ID DAT7015	Unsigned 32	0x00000003	RO
	Sub Indice 3	Revision number	Numero di revisione	Unsigned 32	0x00000000	RO
	Sub Indice 4	Serial number	Codice Serial Number	Unsigned 32	0x00000000	RO
0x1029	2	Error behaviour	Definisce il comportamento del dispositivo in caso di errore	Array	-----	----
	Sub Indice 0	Max sub-index number	Contiene il numero di errori di classe	Unsigned 8	0x01	RO
	Sub Indice 1	Communication error	Definisce la condizione del dispositivo per un errore di comunicazione	Unsigned 8	0x00	RW
0x1200	3	Server SDO parameters	Descrive i parametri per la comunicazione SDO per il nodo	Array	-----	----
	Sub Indice 0	Max sub-index number	Contiene il numero di sub indici supportati	Unsigned 8	0x02	RO
	Sub Indice 1	COB ID Client to Server (Receive SDO)	Definisce il COB ID in caso di ricezione SDO	Unsigned 32	Nodo ID + 0x600	RO
	Sub Indice 2	COB ID Server to Client (Transmit SDO)	Definisce il COB ID in caso di trasmissione SDO	Unsigned 32	Nodo ID + 0x580	RO
0x1801	5	2nd TDO communication parameters	Lista dei parametri di comunicazione 2° TPDO	Record	-----	----
	Sub Indice 0	Max sub-index number	Contiene il numero di sub indici supportati	Unsigned 8	0x05	RO
	Sub Indice 1	COB ID	Definisce il COB ID del PDO	Unsigned 32	Nodo ID + 0x280	RW
	Sub Indice 2	Transmission type	Definisce il tipo di trasmissione del TPDO	Unsigned 8	0xFF	RW
	Sub Indice 3	Inhibit timer	Definisce il ritardo per la trasmissione del PDO (multipli di 100 µs)	Unsigned 16	0x0000	RW
	Sub Indice 5	Event timer	Trasmette il PDO quando il timer è finito (multipli di 1 ms)	Unsigned 16	0x0000	RW
0x1A01	5	2nd TPDO mapping parameters	Lista dei parametri di mappatura del 2° TPDO	Array	-----	----
	Sub Indice 0	Max sub-index number	Contiene il numero di sub indici supportati	Unsigned 8	0x04	RW
	Sub Indice 1	Mapped Object 1	Definisce il 1° oggetto mappato nel TPDO	Unsigned 32	0x64010110	RW
	Sub Indice 2	Mapped Object 2	Definisce il 2° oggetto mappato nel TPDO	Unsigned 32	0x64010210	RW
	Sub Indice 3	Mapped Object 3	Definisce il 3° oggetto mappato nel TPDO	Unsigned 32	0x64010310	RW
	Sub Indice 4	Mapped Object 4	Definisce il 4° oggetto mappato nel TPDO	Unsigned 32	0x64010410	RW

Indice	N° Sub-indice	Nome	Descrizione	Tipo Oggetto	Valore predefinito	Accesso																											
0x1F80	0	NMT Startup	Mostra lo stato operativo del dispositivo all'accensione	Unsigned 32	0x00000000	RW																											
	Valori disponibili: Decimale 0 = Dispositivo in Operational. Decimale 4 = Dispositivo in Pre-Operational																																
0x2101	0	Can Node ID	Mostra il valore predefinito di Nodo ID CAN per il dispositivo	Unsigned 8	0x7F	RO																											
	Valori disponibili: da Decimale 1 (0x01) fino a Decimale 127 (0x7F).																																
0x2102	0	Can bit rate	Mostra il valore predefinito di Bit Rate.	Unsigned 8	0x03	RO																											
	Valori decimali ed esadecimali assegnati al valore di Bit rate.																																
	<table><tr><th>Bit rate</th><th>Valore (Dec)</th><th>Valore (Hex)</th></tr><tr><td>10 Kbps</td><td>0</td><td>0x00</td></tr><tr><td>20 Kbps</td><td>1</td><td>0x01</td></tr><tr><td>50 Kbps</td><td>2</td><td>0x02</td></tr><tr><td>125 Kbps</td><td>3</td><td>0x03</td></tr><tr><td>250 Kbps</td><td>4</td><td>0x04</td></tr><tr><td>500 Kbps</td><td>5</td><td>0x05</td></tr><tr><td>800 Kbps</td><td>6</td><td>0x06</td></tr><tr><td>1 Mbps</td><td>7</td><td>0x07</td></tr></table>						Bit rate	Valore (Dec)	Valore (Hex)	10 Kbps	0	0x00	20 Kbps	1	0x01	50 Kbps	2	0x02	125 Kbps	3	0x03	250 Kbps	4	0x04	500 Kbps	5	0x05	800 Kbps	6	0x06	1 Mbps	7	0x07
	Bit rate	Valore (Dec)	Valore (Hex)																														
	10 Kbps	0	0x00																														
	20 Kbps	1	0x01																														
	50 Kbps	2	0x02																														
	125 Kbps	3	0x03																														
	250 Kbps	4	0x04																														
	500 Kbps	5	0x05																														
800 Kbps	6	0x06																															
1 Mbps	7	0x07																															
0x2107	5	Sensor type selection	Contiene la programmazione dei canali analogici di ingresso	Array	-----	----																											
	Sub Indice 0	Max sub-index number	Contiene il numero di sub indici supportati	Unsigned 8	0x04	RO																											
	Sub Indice 1	CH1 sensor type	Programmazione del 1° canale di ingresso	Unsigned 8	0x07	RW																											
	Sub Indice 2	CH2 sensor type	Programmazione del 2° canale di ingresso	Unsigned 8	0x07	RW																											
	Sub Indice 3	CH3 sensor type	Programmazione del 3° canale di ingresso	Unsigned 8	0x07	RW																											
	Sub Indice 4	CH4 sensor type	Programmazione del 4° canale di ingresso	Unsigned 8	0x07	RW																											
	Valori decimali ed esadecimali per la selezione del tipo di sensore di ingresso.																																
<table><tr><th>Tipo Ingresso</th><th>Valore (Dec)</th><th>Valore (Hex)</th></tr><tr><td>Ingresso non usato</td><td>0</td><td>0x00</td></tr><tr><td>± 10 V</td><td>7</td><td>0x07</td></tr><tr><td>± 20 mA</td><td>8</td><td>0x08</td></tr></table>						Tipo Ingresso	Valore (Dec)	Valore (Hex)	Ingresso non usato	0	0x00	± 10 V	7	0x07	± 20 mA	8	0x08																
Tipo Ingresso	Valore (Dec)	Valore (Hex)																															
Ingresso non usato	0	0x00																															
± 10 V	7	0x07																															
± 20 mA	8	0x08																															
Il dispositivo restituirà I valori misurati come segue: Tensione: valori in mV Corrente: valori in uA																																	

Indice	N° Sub-indice	Nome	Descrizione	Tipo Oggetto	Valore predefinito	Accesso
0x6401	5	16 bit Input Channel Measure	Contiene le misure dei canali di ingresso analogici	Array	-----	----
	Sub Indice 0	Max sub-index number	Contiene il numero di sub indici supportati	Unsigned 8	0x04	RO
	Sub Indice 1	CH1 measure	Mostra la misura del canale di ingresso 1	Integer 16	-----	RO
	Sub Indice 2	CH2 measure	Mostra la misura del canale di ingresso 2	Integer 16	-----	RO
	Sub Indice 3	CH3 measure	Mostra la misura del canale di ingresso 3	Integer 16	-----	RO
	Sub Indice 4	CH4 measure	Mostra la misura del canale di ingresso 4	Integer 16	-----	RO
0x6423	0	16 bits Analogue Global Interrupt Enable	Permette di abilitare/disabilitare gli Interrupt globali	Unsigned 8	0	RW
	Valore 0: oggetto disabilitato (nessun oggetto analogico può abilitare l'interrupt). Valore 255: oggetto abilitato (uno o più oggetti analogici possono abilitare l'interrupt).					
0x6424	5	16 bits Analogue Interrupt Upper limits	Contiene il valore limite superiore per gli ingressi analogici	Array	-----	----
	Sub Indice 0	Max sub-index number	Contiene il numero di sub indici supportati	Unsigned 8	0x04	RO
	Sub Indice 1	CH1 Interrupt Upper limit	Limite superiore per il Canale 1	Integer 16	0x0000	RW
	Sub Indice 2	CH2 Interrupt Upper limit	Limite superiore per il Canale 2	Integer 16	0x0000	RW
	Sub Indice 3	CH3 Interrupt Upper limit	Limite superiore per il Canale 3	Integer 16	0x0000	RW
	Sub Indice 4	CH4 Interrupt Upper limit	Limite superiore per il Canale 4	Integer 16	0x0000	RW
	Questo oggetto agisce solo se l'oggetto 0x6423h è stato abilitato. L' interrupt viene generato quando la misura di ingresso supera o equivale il valore impostato.					
0x6425	5	16 bits Analogue Interrupt Lower limits	Contiene il valore limite inferiore per gli ingressi analogici	Array	-----	----
	Sub Indice 0	Max sub-index number	Contiene il numero di sub indici supportati	Unsigned 8	0x04	RO
	Sub Indice 1	CH1 Interrupt Lower limit	Limite inferiore per il Canale 1	Integer 16	0x0000	RW
	Sub Indice 2	CH2 Interrupt Lower limit	Limite inferiore per il Canale 2	Integer 16	0x0000	RW
	Sub Indice 3	CH3 Interrupt Lower limit	Limite inferiore per il Canale 3	Integer 16	0x0000	RW
	Sub Indice 4	CH4 Interrupt Lower limit	Limite inferiore per il Canale 4	Integer 16	0x0000	RW
	Questo oggetto agisce solo se l'oggetto 0x6423h è stato abilitato. L' interrupt viene generato quando la misura di ingresso scende sotto il valore impostato.					
0x6426	5	16 bits Analogue Interrupt Delta	Contiene il valore limite delta per gli ingressi analogici	Array	-----	----
	Sub Indice 0	Max sub-index number	Contiene il numero di sub indici supportati	Unsigned 8	0x04	RO
	Sub Indice 1	CH1 Delta limit	Limite Delta per il Canale 1	Integer 16	0x000A	RW
	Sub Indice 2	CH2 Delta limit	Limite Delta per il Canale 2	Integer 16	0x000A	RW
	Sub Indice 3	CH3 Delta limit	Limite Delta per il Canale 3	Integer 16	0x000A	RW
	Sub Indice 4	CH4 Delta limit	Limite Delta per il Canale 4	Integer 16	0x000A	RW
	Questo oggetto agisce solo se l'oggetto 0x6423h è stato abilitato. L' interrupt viene generato quando la misura di ingresso sale o scende per il valore delta rispetto all'ultimo valore comunicato.					

